



МЧС РОССИИ

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ  
ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ ПО РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ  
УПРАВЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ  
ОТДЕЛ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ ПО Г. РОСТОВУ-НА-ДОНУ  
344091, г. Ростов-на-Дону, пр. Коммунистический, 50. Телефон: (863) 305-16-48 Факс: (863) 305-16-49  
Сайт: www.61.mchs.gov.ru E-mail: gpn\_rnd@mail.ru Единый «телефон доверия»: (863) 239-99-99

**Предписание № 3-13/1/1**

**об устранении выявленных нарушений требований пожарной безопасности, о  
проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах  
защиты и (или) территориях (земельных участках) и по предотвращению  
угрозы возникновения пожара**

**МБДОУ г. Ростова-на-Дону «Детский сад № 69»**

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица,  
фамилия имя, отчество индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т. п.)

Во исполнение распоряжения №3-13 от «23» марта 2017 года Главного государственного инспектора г. Ростова-на-Дону по пожарному надзору - Начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы по г. Ростову-на-Дону управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Ростовской области подполковника внутренней службы Гладков В.Н., ст.6. 6.1 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» проведена внеплановая / выездная проверка в отношении: МБДОУ г. Ростова-на-Дону «Детский сад № 69», фактически осуществляющего деятельность по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Пушкинская, 76.

**Дата и время проведения проверки:**

17.04.2017 с 10 час. 00 мин. по 11 час. 00 мин. Продолжительность 01 час.00 мин.

21.04.2017 с 10 час. 00 мин. по 10 час. 30 мин. Продолжительность 00 час.30 мин.

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

**Общая продолжительность проверки: 2 дня, 01 час. 30 мин.**

(рабочих дней / часов)

**проверку проводил(а):**

Государственный инспектор города Ростова-на-Дону по пожарному надзору –  
Старший инспектор Кировского ОНДиПР ОНДиПР по г. Ростову-на-Дону капитан  
внутренней службы Черевков Алексей Владимирович

**совместно с:** Заведующей МБДОУ «Д/с № 69» Гайдовой Натальи Владимировны

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

**В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:**

№ Препидсан	Вид нарушений требований пожарной безопасности с указанием мероприятия по его устранению и конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного	Срок устранения нарушения	Отметка (подпись) о выполнении

		правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	я требования пожарной безопасности	и (указывается только выполнение)
1.	2.	3.	4.	5.
1.	- На объекте защиты, в нарушение требований нормативного документа по пожарной безопасности СП 1.13130.2009 п. 5.2.12 имеются групповые ячейки, в которых отсутствуют вторые эвакуационные выходы.	ФЗ-123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ч. 1 ст. 53;	21.04.2018	
2.	- На объекте защиты кабельные линии систем противопожарной защиты объекта выполнены без учета сохранения работоспособности в условиях пожара в течение времени необходимого для выполнения их функции эвакуации людей в безопасную зону.	ФЗ-123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ч. 2 ст. 82	21.04.2018	
3.	- На объекте защиты не определена вероятность возникновения пожара в электрооборудовании при отсутствии подтверждающих документов на соответствие электротехнической продукции требованиям пожарной безопасности.	ФЗ-123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ч. 3 ст. 143	21.04.2018	
4.	- На объекте защиты в нарушение требований нормативного документа по пожарной безопасности СП 4.13130.2013 п.8.1 не обеспечен подъезд со всех сторон к зданию детского сада.	ФЗ-123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ч. 1 ст. 90	21.04.2018	
5.	- На объекте защиты в нарушение требований нормативного документа по пожарной безопасности СП 4.13130.2013 п. 7.16 на кровле здания не предусмотрено ограждение	ФЗ-123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ч. 1 ст. 90;	21.04.2018	
6.	- На объекте защиты в нарушение требований нормативного документа по пожарной безопасности СП.4.13130.2013 п. 7.6 дверь выхода на чердак здания не	ФЗ-123 «Технический регламент о требованиях	21.04.2018	

	выполнена противопожарной	пожарной безопасности» ч.1 ст.90		
7.	- На объекте защиты отсутствует исполнительная документация на установки системы противопожарной защиты объекта	Правила противопожарного режима в РФ п. 61	21.04.2018	
8.	- На объекте защиты в нарушение требований нормативного документа по пожарной безопасности СП 1.13130.2009 п. 4.2.7 отсутствуют двери выхода в лестничную клетку из поэтажных коридоров с приспособлением для самозакрывания и уплотнением в притворах	ФЗ-123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ч. 1 ст. 89;	21.04.2018	
9.	- На объекте защиты в нарушение требований нормативного документа по пожарной безопасности СП 1.13130.2009 п. 4.2.7 имеются двери выхода из поэтажных коридоров не оборудованные приспособлением для самозакрывания и уплотнением в притворах	ФЗ-123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ч. 1 ст. 89;	21.04.2018	
10.	- На объекте защиты на дверях складских помещений отсутствует информация с указанием категории по взрывопожарной и пожарной опасности	Правила противопожарного режима в РФ п. 20	21.04.2018	
11.	- На объекте защиты в нарушение требований нормативного документа по пожарной безопасности СП 1.13130.2009 п. 5.2.5 ширина выходов на лестничную клетку, а также ширина лестничных маршей здания менее 1,35 метра	ФЗ-123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ч. 1 ст. 53;	21.04.2018	
12.	- На объекте защиты в нарушение требований нормативного документа по пожарной безопасности СП 1.13130.2009 п. 5.2.14 ширина выходов из здания детского сада менее 1,2 метра	ФЗ-123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ч. 1 ст. 53;	21.04.2018	

Пожарная безопасность проверенного объекта защиты считается не обеспеченной до выполнения одного из следующих условий: 1) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", и пожарный риск не превышает допустимых значений, установленных настоящим Федеральным законом; 2) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О

техническом регулировании", и нормативными документами по пожарной безопасности. 123-ФЗ от 22.07.2008 г.ст.6 ч.1 (п.1, п.2)

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут: руководители федеральных органов исполнительной власти; руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации; руководители органов местного самоуправления; собственники имущества; лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций; лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности; должностные лица в пределах их компетенции; иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

**Подписи лиц проводивших проверку:**

  
(подпись)  
«21» апреля 2017 г.  
М.Л.П.\*

Государственный инспектор города Ростова-на-Дону по пожарному надзору – Старший инспектор Кировского отделения НДиПР ОНДиПР по г. Ростову-на-Дону капитан внутренней службы Черевков Алексей Владимирович

**Предписание на 5 стр. для исполнения получил:**

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

«21» апреля 2017 г.

  
(подпись)